



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00605

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОПРОФИЛЬ». ОГРН: 1197847222627, ИНН: 7801674117. Адрес: 199155, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Уральская, дом 17, корпус 3, литера Е, помещение 26Н. Телефон: +7 (812) 321-77-77.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-положение изготовителя продукции)

«Yantai Haohai New Materials Co., Ltd»,
Адрес: No. 188, East Road Of Power Plant, Xicheng District, Longkou, Yantai, Shandong-P.R.C., Китай.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, Российская Федерация, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а, стр. 25, этаж/пом. 2/4/1, ком./офис 6(о)/161. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspsi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты теплоизоляционные на основе силиката кальция марки «Skamoterm», некашированные, белые, серые, плотностью от 160 кг/м³ до 350 кг/м³, с ограничением по температуре до 1150°C, толщиной от 15 мм до 100 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД2
23.99.19.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Раздел 6. Метод 1.
Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0. Негорючий материал - НГ.

код ТН ВЭД
6806 90 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ605-03/2023 от 20.03.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2023 по 19.03.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин